

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МУ «Центр помощи детям  
«Надежда» г. Магнитогорска  
Т.Б. Митрофанова  
«26» 11 20 21 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
№ 2

г. Магнитогорск  
Наименование территориального  
образования субъекта РФ

«26» 11 20 21 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Объект социальной защиты населения
- 1.2. Адрес объекта 455049, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, дом 29 корпус 2
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2167,1 кв.м  
- часть здания - этажей (или на этаже), - кв. м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9991, 95 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1974 года, последнего капитального ремонта 2017 год
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020 г., капитального август 2017 г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное учреждение «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Надежда» города Магнитогорска, МУ «Центр помощи детям «Надежда» г. Магнитогорска
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения)  
455049, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, дом 29 корпус 2

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**  
Дополнительная информация - социальная защита населения города

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
до остановки «Энгельса» трамвай № 3, 7, 9, 10, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 30; автобус № 10, маршрутное такси № 7, 10, 31, 32, 39, 40, 44, 45, 48, 51, 54, 56, 58,  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту да

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 10 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: есть
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть  
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	«А»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У, О, К)	I, II, III,	1,2,3,4,5,6,7,8,9,
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У)	III, 32	8,10,11
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У)	32, 33, 36, 2, 52,57,59, 45,46,47	8,11,12,13,14,15 ,16,17,18,19,20, 21
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, У)	23,9,45,65,48, 49,60,64	22,23,13,25,26, 27,28,29,30,31
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)	39, 41,40	32,33,34
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г, У)	32, 33, 45, 16	15,16,35,36,37, 38,11,14
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, У)	IV	39,40,41,42,43, 44,45

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нуждается. Капитальный ремонт асфальтового покрытия (имеются трещины, ямы, нарушения целостности асфальта, необходимо понижение бортового камня в 2-х местах). В соответствии с СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.
2	Вход (входы) в здание	Нуждается в обустройстве входной группы пандусом. Капитальный ремонт (расширение проемов, ремонт тамбура). В соответствии с СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Нуждается. Текущий ремонт (установить переходные элементы на пороге; установка соединяющего сегмента на поручни). В соответствии с СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт (установка переходных элементов на пороги). В соответствии с СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждается. Капитальный ремонт (обустройство туалета, душевой комнаты). В соответствии с СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Нуждается (установка визуальных знаков на стеклянные фрагменты дверей; тактильных направляющих полос на поручни, тактильных плиток на входные группы). В соответствии с СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Нуждается. Текущий ремонт устранение приямков, перепадов высоты асфальтового покрытия. В соответствии с СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.
8.	<b>Все зоны и участки</b>	-

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения плана мероприятий по организации доступной среды в учреждение на 2021 год.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_  
ДП

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации (требуется);

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_ да \_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

\_\_\_\_\_  
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

\_\_\_\_\_  
(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на <u>1</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на <u>1</u> л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на <u>1</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на <u>1</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |


Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на 16 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на 12 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) на 1 л.

Руководитель рабочей группы:

Директор Митрофанова Татьяна Борисовна  
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены рабочей группы:

рабочий по КОиРЗ Коробейщиков В.А.  
(должность, Ф.И.О.)

Вез  
(Подпись)

заведующий хозяйством Коробейщикова Л.Г.  
(должность, Ф.И.О.)

Вез  
(Подпись)

В том числе:

представители общественных  
организаций инвалидов



Улисутов Е.М.  
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,  
расположенной на объекте

Председатель ПК Богданова Н.А.  
(Должность, Ф.И.О.)

Богданова Н.А.  
(Подпись)

Главный бухгалтер Кирова И.В.  
(Должность, Ф.И.О.)

Кирова И.В.  
(Подпись)